


LICITACIÓN N° LO-828032987-E10-2017


ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 BOMBAS, UNA PARA SECTOR PONIENTE Y OTRA PARA SECTOR PEMEX, PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEO #2. UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CARCASA BIPARTIDA PARA 210 LPS, 49 MCA MARCA AMERICAN MARCH. MOD. 8 X 10-15 HD O SIMILAR EN CALIDAD FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316SS CON SUCCIÓN DE 10" Y DESCARGA DE 8", CON SELLADO POR EMPAQUETADURA, ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 200 HP @1800 RPM, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 3 FASES 60 HZ, 460 VOLTS. MONTADA EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON GUARDACOPLE. UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONTAJE UNIVERSAL 100 LPS, 30 MCA/ MARCA AMERICAN MARSH MODELO 6X8-10 Ó SIMILAR EN CALIDAD, REF. FAB. EN FIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR EN AC. INOX 304SS CON SUCCION DE 8" Y DESCARGA DE 6" ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 60 HP @ 1800 RPM, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS. MONTADA EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON GUARDACOPLE. EN AMBOS EQUIPOS DE BOMBEO SE INCLUYE TREN DE SUCCION Y DESCARGA (CON CARRETES EXTREMIDADES VALVULAS JUNTAS DRESSER). INCLUYE ADEMAS SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO HACIA COLONIA JUAREZ, EQUIPO ELECTRICO, GRUA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA EBAP # 2 (SECTOR PONIENTE).**

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En Cd. Reynosa, Tamaulipas, siendo las **10:30 horas del día 25 de OCTUBRE de 2017**, se formula la Minuta, en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, en relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación, se reunieron con la intervención del servidor público, representante del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, **NO SE RECIBIERON PREGUNTAS.**

Por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas

NOMBRE	DEPARTAMENTO	FIRMA
LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL	COMISARIO DE LA COMAPA	
ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE	GERENTE TÉCNICO OPERATIVO	
ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTOS	
ING. RAÚL SALINAS NEVAREZ	COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	
LIC. JOSE LUIS MARQUEZ SANCHEZ	COORDINADOR JURIDICO	
COORDINACIÓN DE OBRAS Y LICITACIONES		






LICITACIÓN N° LO-828032987-E10-2017

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 BOMBAS, UNA PARA SECTOR PONIENTE Y OTRA PARA SECTOR PEMEX, PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEO #2. UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CARCASA BIPARTIDA PARA 210 LPS, 49 MCA MARCA AMERICAN MARCH. MOD. 8 X 10-15 HD O SIMILAR EN CALIDAD FABRICADA EN FIERRO FUNDIUDO CON IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316SS CON SUCCIÓN DE 10" Y DESCARGA DE 8", CON SELLADO POR EMPAQUETADURA, ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 200 HP @1800 RPM, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 3 FASES 60 HZ,460 VOLTS. MONTADA EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON GUARDACOPLE.UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONTAJE UNIVERSAL 100 LPS, 30 MCA/ MARCA AMERICAN MARSH MODELO 6X8-10 Ó SIMILAR EN CALIDAD, REF. FAB. EN FIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR EN AC. INOX 304SS CON SUCCION DE 8" Y DESCARGA DE 6" ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 60 HP @ 1800 RPM, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS. MONTADA EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON GUARDACOPLE. EN AMBOS EQUIPOS DE BOMBEO SE INCLUYE TREN DE SUCCION Y DESCARGA(CON CARRETES EXTREMIDADES VALVULAS JUNTAS DRESSER).INCLUYE ADEMAS SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO HACIA COLONIA JUAREZ, EQUIPO ELECTRICO, GRUA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA EBAP # 2 (SECTOR PONIENTE).

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Por parte de los Licitantes

EMPRESA	NOMBRE	FIRMA
José Arturo Garza Salinas	José Arturo Garza Salinas	
Ingeniería Mecánica y Construcciones de Altamira, S.A. de C.V.	Ing. Oscar G. Ortiz Rosales	
Nortchem, S.A. de C.V.	Alberto Delgado	
EBC Equipamientos Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	Everardo Fuentes O.	
Comercializadora de Equipos y Valvulas Industriales del Bravo, S de RL MI	América Espinoza L.	

Se da por terminada el cierre de la junta de aclaraciones, siendo las **11:00 horas** del día **25 de OCTUBRE de 2017**.

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN No. LO-828032987-E10-2017

25 DE OCTUBRE 2017

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE 2 BOMBAS, UNA PARA SECTOR PONIENTE Y OTRA PARA SECTOR PEMEX, PROYECTO: ESTACIÓN DE BOMBEO #2. UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CARCASA BIPARTIDA PARA 210 LPS, 49 MCA MARCA AMERICAN MARCH. MOD. 8 X 10-15 HD O SIMILAR EN CALIDAD FABRICADA EN FIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 316SS CON SUCCIÓN DE 10" Y DESCARGA DE 8", CON SELLADO POR EMPAQUETADURA, ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 200 HP @1800 RPM, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 3 FASES 60 HZ, 460 VOLTS. MONTADA EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON GUARDACOPLE. UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONTAJE UNIVERSAL 100 LPS, 30 MCA/ MARCA AMERICAN MARSH MODELO 6X8-10 Ó SIMILAR EN CALIDAD, REF. FAB. EN FIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR EN AC. INOX 304SS CON SUCCION DE 8" Y DESCARGA DE 6" ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE A MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL DE 60 HP @ 1800 RPM, TEFC, EFICIENCIA PREMIUM, 3 FASES, 60 HZ, 460 VOLTS. MONTADA EN BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON GUARDACOPLE. EN AMBOS EQUIPOS DE BOMBEO SE INCLUYE TREN DE SUCCION Y DESCARGA (CON CARRETES EXTREMIDADES VALVULAS JUNTAS DRESSER). INCLUYE ADEMAS SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE FUERZA PARA EQUIPO DE BOMBEO HACIA COLONIA JUAREZ, EQUIPO ELECTRICO, GRUA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA EBAP # 2 (SECTOR PONIENTE).”

No.	NOMBRE	TELÉFONO	EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sosé Arturo Garza Salinas	8992791434	Sosé Arturo Garza Salinas	arturo.garza.salinas@hotmail.com	
2	Iny Oscar G. Ortiz Rosales	8992048218	Ingeniería Mecánica y Civil de Altavira S. de C.V.	ingenieriamecanicaycivildealtavira@hotmail.com	
3	Alfonso Delgado	8992162486	Noelchom. S. de C.V.	noelchom.adl@gmail.com	
4	Emilio Keston Oviedo	8682412230	EBC Equipamientos S. de C.V. Diseño y construcciones	ebc.construccion@yaho.com	
5	AMELIA ESPINOZA L.	8993528387	COLECTORIZADORA DE EQ. Y VALV. IND. DEL BRAVO	ventas@comidelbravo.com.mx	
6	Picardo Chaparral		Comapa	rchaparral@comapa.com	

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. “Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”.