



No. DE INFORME: MIL-737/23

### INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.  
 ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA  
 DIRECCION: RANCHO GRANDE, S.N., REYNOSA, TAMAULIPAS.

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE SIMPLIFICADA  
 LUGAR DE MUESTREO: PLANTA RANCHO GRANDE  
 MUESTRA: MUESTRA TRANSPARENTE

PLAN DE MUESTREO: 040423  
 FECHA DE MUESTREO: 04 DE ABRIL DE 2023  
 FECHA DE RECEPCION: 05 DE ABRIL DE 2023

CODIGO DE MUESTRA: AGU23-0394  
 MUESTREADO POR: Amulfo Luis Palacios Garcia  
 REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06  
 PERIODO DE ANALISIS: 05 DE ABRIL DE 2023 AL 18 DE ABRIL DE 2023

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA	AA
Bromodiclorometano <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0126	C	5
Bromoformo <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0231	C	5
Cloroformo (Triclorometano) <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0089	C	5
Dibromoclorometano <sup>m</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.0282	C	5
Trihalometanos totales <sup>m</sup>	CÁLCULO	mg/L	0.0729	C	5

NOTAS:  
 -INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002  
 ALCANCE ACREDITADO (AA):  
 -5 DETERMINACIONES REALIZADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO CON LA ACREDITACIÓN No. A-1337-124/21.

# 10 Years

LABORATORIOS  
**MILAI**  
 未来  
 LIC. ETSUKO OKADA  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE EMISION: 20 DE ABRIL DE 2023

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO  
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO  
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	3