



No. DE INFORME: MIL-1272/23

INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
 ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA
 DIRECCION: RANCHO GRANDE, S.N., REYNOSA, TAMAULIPAS.
 TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE SIMPLIFICADA
 LUGAR DE MUESTREO: PLANTA RANCHO GRANDE
 MUESTRA: MUESTRA TRANSPARENTE

CODIGO DE MUESTRA: AGU23-1005
 MUESTREADO POR: Arnulfo Luis Palacios Garcia
 REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06
 PERIODO DE ANALISIS: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2023

PLAN DE MUESTREO: 210923
 FECHA DE MUESTREO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 FECHA DE RECEPCION: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA	AA
BROMODICLOROMETANO ^m	US EPA 8260D-2018	µg/L	32.6800	C	17
BROMOFORMO ^m	US EPA 8260D-2018	µg/L	11.800	C	17
CLORODIBROMOMETANO ^m	US EPA 8260D-2018	µg/L	35.8900	C	17
CLOROFORMO ^m	US EPA 8260D-2018	µg/L	29.9000	C	17
TRIALOMETANOS	CALCULO	mg/L	0.110270	C	17
TOTALES ^m					

NOTAS:
 -INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002
 ALCANCE ACREDITADO (AA):
 -17 DETERMINACIONES REALIZADAS POR UN LABORATORIO EXTERNO CON ACREDITACIÓN DE LA EMA A.C., CON No. A-027-001/11 Y FECHA DE ACREDITACIÓN 2011-08-01.



FECHA DE EMISION: 09 DE OCTUBRE DE 2023
 LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

CODIGO	EDICION
GC-PC-12F-1	1