

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA CANAL RODHE
DICIEMBRE 2024

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	26	27	30	31	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	20.8	22.2	24.5	20.2	21.6	22.6	23.1	23.8	20.0	23.3	21.8	22.7	20.5	20.8	21.4	22.5	20.2	23.2	22.9	23.5	23.8	22.2
P.H.	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	122	116	119	122	130	127	117	115	117	119	113	124	124	125	129	125	130	128	120	118	122	122
DUREZA TOTAL	298	288	293	291	277	281	277	270	278	284	290	296	290	299	291	295	285	280	288	278	277	286
DUREZA DE CALCIO	181	188	180	175	177	170	167	170	173	176	172	189	183	184	194	182	172	170	178	175	171	177
DUREZA DE MAGNESIO	117	100	113	116	100	111	110	100	105	108	118	107	107	115	109	113	113	110	110	103	106	104
CLORUROS	156	148	150	158	160	152	156	161	152	145	149	155	149	148	154	171	169	160	152	146	151	154
SDT	540	551	564	555	552	551	562	553	544	533	540	530	520	516	527	535	541	557	558	550	560	545
TEMPERATURA °C	20.6	21.5	19.6	20.6	21.1	19.3	20.5	19.4	19.8	19.8	21.6	21.9	21.1	21.2	20.0	21.1	20.7	19.1	19.7	20.4	20.5	20.5

AUTORIZÓ:

IQ. ANDREA RODRÍGUEZ AGUILAR
ANALISTA DE LABORATORIO

Vr. Bq.

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA