



• REYNOSA
• TAMAUlipAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipAS

• COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Aseo Urbano del Municipio de Reynosa



Tamauilipas
SERVIDOR PÚBLICO PARA TODOS

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
FEBRERO 2015

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	4.2	2.7	3.6	3.4	2.3	3.3	2.9	3.1	5.0	4.8	5	5.3	4.8	4.7	5	5	3.4	3.8	5	5 NTU.	4.1
P.H.	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	6.5-8.5	7.6
ALCALINIDAD TOTAL	154	154	154	156	132	154	154	140	165	128	130	120	146	138	134	118	122	116	124		138.9
DUREZA TOTAL	456	424	406	450	460	482	484	440	435	410	400	400	410	415	384	430	428	376	424	500 MG/LT	427.6
CLORUROS	308	305	302	300	280	272	242	246	235	218	216	210	218	210	200	190	182	212.5	192	250 MG/LT	238.9
CLORO RESIDUAL	1.1	1	1.1	1.1	1.2	1.2	1	1.1	1.3	1.1	1.2	1	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1	1.5	0.2-1.5 MG/LT	1.2
CALCIO	332	330	314	310	280	268	260	250	260	260	265	230	270	240	198	240	220	230	198		260.3
MAGNESIO	124	94	92	150	210	214	224	190	175	150	115	170	140	175	186	190	208	146	226		167.3
SDT	1000	993	980	964	915	903	862	840	810	740	740	764.5	760	744	711	740	696	705	685	1000 MG/LT	818.6

OPR. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
ENCARGADA DE LABORATORIO.

BIENESSOR GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA