



No. DE INFORME: **MIL-1026/25**

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA
DIRECCION: RÍO PÁNUCO S/N , COL. LONGORIA REYNOSA , TAMAULIPAS
TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE COMPLETA
LUGAR DE MUESTREO: OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO
DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL MAQUIL PARK, ANZALDUAS, REYNOSA, TAMAULIPAS.
PUNTO DE MUESTREO: OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO
MUESTRA: MUESTRA LIGERAMENTE TURBIA

CODIGO DE MUESTRA: AGU25-0840
MUESTREO POR: Arnulfo Luis Palacios Garcia
REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06
PERIODO DE ANALISIS: 25 DE JUNIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

PLAN DE MUESTREO: PM-7109
FECHA DE MUESTREO: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE RECEPCION: 25 DE JUNIO DE 2025

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA	AA
Coliformes Fecales*	NOM-210-SSA1-2014. APÉNDICE H NORMATIVO	NMP/100 mL	8.0	PDG	2
Escherichia coli*	NOM-210-SSA1-2014. APÉNDICE H NORMATIVO	NMP/100mL	8.0	PDG	2
Cianuros*	NMX-AA-058-SCFI-2001	mg/L	< 0.020	SC	1
Dureza Total (Como CaCO3)*	NMX-AA-072-SCFI-2001	mg/L	192.362	SC	1
Fluoruros*	NMX-AA-077-SCFI-2001	mg/L	< 0.200	SC	1
N- Nitratos*	NMX-AA-079-SCFI-2001	mg/L	< 0.100	SC	1
N-Nitritos*	NMX-AA-099-SCFI-2021	mg/L	< 0.010	SC	1
Nitrogeno Amoniacal*	NMX-AA-026-SCFI-2010	mg/L	< 0.500	SC	1
Solidos Disueltos Totales*	NMX-AA-034-SCFI-2015	mg/L	585.000	SC	1
Sulfatos*	NMX-AA-074-SCFI-2014	mg/L	5.000	SC	1
Sustancias Activas al Azul de Metileno*	NMX-AA-039-SCFI-2001	mg/L	< 0.100	SC	1
Turbiedad*	NMX-AA-038-SCFI-2001	UNT	0.05	SC	1
1,2-DIBROMO-3-CLOROPAN O(DBCP)☐	US EPA 8260D-2018	µg/L	0.203	C	17
1,2-DIBROMOETANO☐	US EPA 8260D-2018	µg/L	0.202	C	17
1,2-DICLOROBENCENO☐	US EPA 8260D-2018	µg/L	0.201	C	17
1,2-DICLOROETANO☐	US EPA 8260D-2018	µg/L	0.201	C	17
1,2-DICLOROETENO (CIS Y TRANS)☐	CALCULO	µg/L	0.201	C	17
1,2-DICLOROPROPANO☐	US EPA 8260D-2018	µg/L	0.200	C	17

FECHA DE EMISION: 20 DE AGOSTO DE 2025

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
POR LABORATORIOS MILAI PROPIEDAD DE NOZOMI S.C.
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA

Pág. 1/5

LABORATORIOS
Úrsulo Galván #62 Col. Las Bajadas
Veracruz, Ver. CP. 91698

CODIGO	EDICION
GC-PC-12F-1	1
CONTACTO	

Tel. 2299252423, 2299252104
Correo:atencion@milaisc.com.mx