



• REYNOSA  
• TAMAUJIPAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUJIPAS

• COMAPA  
REYNOSA  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

TODOS PO  
TAMAUJIPA

## PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS  
AGUA CRUDA  
JULIO 2015

### RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	23.2	24.0	20.0	22.9	24.9	28.3	22.7	18.2	27.3	24.2	30.8	27.1	26.3	24.0	24.9	22.4	20.6	23.0	19.7	23.9	19.5	19.5	22.2	5 NTU	23.5
P.H.	7.8	7.9	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	8	7.9	8	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	6.5-8.5	7.8
ALCALINIDAD TOTAL	130	120	124	114	134	126	110	120	120	100	106	116	108	98	110	114	124	100	96	98	100	102	90		111.3
DUREZA TOTAL	324	346	320	328	306	296	294	266	300	310	364	304	306	294	268	312	312	300	296	300	304	308	282	500 MG/LT	306.1
COLORUROS	142	152	162	165	143	148	141	140	130	140	138	146	139	126	142	134	140	145	128	130	132	130	108	250 MG/LT	139.2
CALCIO	160	190	202	180	148	146	160	180	160	170	224	172	182	160	176	196	192	158	170	180	184	180	138		174.3
MAGNESIO	164	156	118	146	158	150	134	86	140	140	140	132	124	134	92	116	120	142	126	120	120	128	144		131.8
SDT	552	575	545	447.5	527	512	502	508	482	512.5	504	461	505	482	473	483	481	487.5	475	520	495	495	545	1000 MG/LT	503.0

OFB MIRIAM CAVAZOS GARCIA  
ENCARGADA DE LABORATORIO.

Vo.Bo.  
  
BIOLÓGICA SULLERMA NAVA LUJANO  
COORDINADORA DE CALIDAD DEL AGUA