



• REYNOSA
• TAMAUULIPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

• COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

TODOS PO
TAMAUULIPA

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUIMICOS
AGUA POTABLE
AGOSTO 2015

RESULTADOS EN MG/LT																															
FECHA:	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	NOM-127/94	PROMEDIO								
TURBIEDAD N.T.U.	7.2	6.5	5.1	7.4	5.9	5.3	6.1	6.4	5.4	4.8	5.6	7.3	8.5	6.4	3.3	2.6	4.6	4.6	3.0	2.3	2.1	5 NTU.	5.3								
P.H.	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	6.5-8.5	7.3								
ALCALINIDAD TOTAL	88	96	98	100	82	94	98	100	98	110	94	102	110	110	106	108	90	110	90	100	120		100.2								
DUREZA TOTAL	288	298	256	280	274	260	286	280	294	300	266	292	278	300	290	308	278	286	290	284	284	500 MG/LT	284.5								
CLORUROS	100	130	130	130	132	120	120	119	130	130	120	128	146	130	130	148	130	145	156	156	145	250 MG/LT	132.1								
CLORO RESIDUAL	1.6	1.8	0.87	1.62	1.5	1.45	1.54	1.51	1.83	1.6	1.6	1.7	1.6	1.3	1.7	1.5	1.6	1.98	1.5	1.92	1.8	0.2-1.5 MG/LT	1.6								
CALCIO	140	170	160	172	180	164	170	160	174	140	140	150	160	150	150	170	96	140	180	190	198		159.7								
MAGNESIO	148	128	98	152	94	96	116	120	120	160	126	142	118	150	140	138	182	146	110	94	86		126.9								
SDT	515	512.5	530	511	508	512	485	496	487	480	508	495	507	462	476	540	580	547.5	547.5	545	560	1000 MG/LT	514.4								

QFB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
ENCARGADA DE LABORATORIO.

BIOLGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

Vo.Bo