



• REYNOSA
• TAMAUULIPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

• COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

TODOS POR
TAMAUULIPAS

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
JUNIO 2016

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	NOM127/94	PROMEDIO	
TURBIEDAD N.T.U.	4.6	4.1	2.0	3.5	3.6	2.3	3.3	3.1	2.3	3.2	3.7	3.6	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	5 NTU.	4.0
P.H.	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	6.5-8.5	7.4
ALCALINIDAD TOTAL	64	78	88	78	76	88	80	84	70	74	86	84	84	72	74	86	76	90	70	60	76	74	74		77.8
DUREZA TOTAL	302	340	370	350	376	360	390	364	350	348	336	360	368	350	402	400	356	350	392	400	346	318	318	500 MG/LT	360.4
CLORUROS	182	194	215	205	228	245	234	215	218	229	225	231	242	242	260	270	247	218	193	197	183	179	179	250 MG/LT	220.5
CLORO RESIDUAL	1.1	1.0	1.5	1.5	1.4	1.0	1.2	1.0	1.5	1.1	1.1	1.5	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.1	1.2	1.5	1.5	0.2-1.5 MG/LT	1.2
CALCIO	160	170	180	204	178	248	180	210	182	200	212	210	212	204	202	194	210	200	246	240	192	172	172		200.3
MAGNESIO	142	170	190	146	198	112	210	154	168	148	124	150	156	146	200	206	146	150	146	160	154	146	146		160.1
SDT	690	640	715	747	748	770	790	740	725	725	715	713	735	765	825	825	164.5	780	193	197	183	179	179	1000 MG/LT	616.6

OFB MIRIAM CAVAZOS GARCIA
JEFE DE LABORATORIO.

Vo.Bo.
BIOLÓGICO GUILTERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA