



● REYNOSA  
● TAMAUJIPAS  
● GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUJIPAS

● COMAPA  
● R E Y N O S A  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Abastecimiento del Municipio de Reynosa



TODOS POR  
TAMAUJIPAS

## PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS  
AGUA POTABLE  
JULIO 2016

### RESULTADOS EN MG/L T

FECHA:	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	NOM127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	3.2	5.0	4.7	5.0	4.0	3.5	3.5	4.1	3.2	3.4	3.5	4.9	4.0	4.7	2.7	4.0	4.4	5.0	4.8	4.5	3.7	5 NTU.	4.1
P.H.	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	6.5-8.5	7.4
ALCALINIDAD TOTAL	80	84	82	80	84	80	84	82	80	80	82	84	84	90	80	84	80	86	82	86	84		82.8
DUREZA TOTAL	310	290	336	330	304	306	286	300	300	286	294	300	290	316	280	292	238	296	296	292	302	500 MG/LT	297.3
COLOR ROSA	180	160	179	152	167	174	140	156	148	159	162	165	154	174	174	153	155	171	220	238	244	250 MG/LT	172.6
COLOR RESIDUAL	1.0	1.2	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.5	1.5	1.4	1.5	1.0	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.0	1.2	0.2-1.5 MG/LT	1.3
CALCIO	170	170	216	214	180	180	156	146	180	162	154	190	158	134	186	188	162	180	162	170	186		173.5
MAGNESIO	140	120	120	116	124	126	130	154	120	124	140	110	132	182	94	104	76	116	134	122	116		123.8
SDT	555	562	565	562	551	510	495	545	575	547	510	521	522	536	527	537	557.5	562.5	562.5	570	571.5	1000 MG/LT	545.0

D.E.B. MIRIAM CAVAZOS GARCIA  
JEFE DE LABORATORIO.

Vo.Bo.  
BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO  
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA