



● REYNOSA
● TAMAUULIPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUULIPAS

● COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Acreditación del Municipio de Reynosa

TODOS PO
TAMAUULIPA

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
OCTUBRE 2015

RESULTADOS EN MG/LT																														
FECHA:	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	NOM127/94	PROMEDIO					
TURBIEDAD N.T.U.	2.0	3.1	4.2	5.0	4.2	4.7	3.4	4.7	5.0	4.7	3.0	3.7	4.7	4.1	4.0	4.4	4.1	3.1	3.3	4.1	3.0	2.7	4.4	5 NTU.	3.9					
P.H.	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	6.5-8.5	7.4					
ALCALINIDAD TOTAL	114	110	82	94	100	114	116	94	110	112	114	106	114	94	90	120	118	108	100	96	90	114	112		105.3					
DUREZA TOTAL	332	340	298	310	300	300	348	250	310	274	308	294	282	310	300	314	328	310	280	260	320	316	300	500 MG/LT	303.7					
CLORUROS	224	230	210	218	222	214	218	176	180	196	29	187	172	160	220	188	198	164	195	174	210	210	208	250 MG/LT	191.3					
COLORO RESIDUAL	1.2	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.9	1	0.2-1.5 MG/LT	1.4						
CALCIO	228	240	190	200	178	202	190	184	180	184	192	192	184	170	160	184	180	188	188	148	186	184	200		188.3					
MAGNESIO	104	100	108	110	122	98	158	66	130	90	116	102	98	140	140	130	148	122	92	112	134	132	100		115.3					
SDT	705	700	661	649	630	631	626	562	570	597	597	560	560	577	585	597.5	599	605	575	534	536	589	606.5	1000 MG/LT	602.3					

QFB-MIRIAM CAVAZOS GARCIA
ENCARGADA DE LABORATORIO.

Vo.Bo.
BIÓLOGO GUILLERMO TAVANA LUIANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA