REYNOSA
TAMAULIPAS
H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa

TODOS POI
TAMAULIPA!

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
AGOSTO 2016

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	NOM127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	2.6	4.3	4.1	3.3	4.1	3.8	4.6	3.7	3.7	4.1	4.5	2.6	2.7	1.6	3.5	4.6	4.7	3.8	3.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5 NTU.	3.9
P.H.	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6,5-8,5	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	86	76	68	70	68	70	70	68	76	72	60	62	62	48	50	58	56	60	54	42	48	58	56		62.5
DUREZA TOTAL	278	290	280	260	262	270	278	294	258	264	254	264	280	290	300	250	250	260	268	306	300	290	298	500 MG/LT	275.8
CLORUROS	250	235	236	226	228	225	224	236	240	245	200	210	210	220	216	230	240	240	235	250	250	236	246	250 MG/LT	231.7
CLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.0	1.0	1.2	0,2-1,5 MG/LT	1.2
CALCIO	164	160	160	180	164	168	170	172	160	162	156	158	164	140	164	164	166	170	168	186	200	180	190		168.1
MAGNESIO	114	130	120	80	98	102	108	122	98	102	98	106	116	150	136	86	84	90	100	120	100	110	108		107.7
SDT	571	560	560	550	545	548.5	535	565	570	565	575	595	575	575	570	595	585	590	625	610	575	581	590	1000 MG/LT	574.4

Vo.Bo.

QFB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
JEFE DE LABORATORIO.

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón
Col. Longoria
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx