



● REYNOSA
● TAMAUJIPAS
● GOBIERNO DEL ESTADO

● COMAPA
● REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa



TODOS POR
TAMAUJIPAS

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS AGUA POTABLE DICIEMBRE 2015

RESULTADOS EN MG/LT																															
FECHA:	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	28	29	30	31	NOM127/94	PROMEDIO							
TURBIEDAD N.T.U.	5.0	5.0	3.6	3.3	3.4	3.4	4.2	3.4	4.0	3.1	4.3	3.8	2.6	3.5	1.8	4.9	5.0	2.6	3.3	3.8	3.1	2.5	5 NTU.	3.6							
P.H.	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	6.5-8.5	7.5							
ALCALINIDAD TOTAL	130	136	128	140	122	122	126	128	124	102	132	148	118	116	102	105	110	118	112	118	110	106		120.6							
DUREZA TOTAL	360	352	398	372	328	346	324	334	326	350	366	364	346	340	334	394	360	260	350	350	340	350	500 MG/LT	347.0							
COLORUROS	246	195	180	196	196	219	227	216	195	195	198	202	202	208	187	298	198	200	187	180	175	190	250 MG/LT	204.1							
COLOR RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.3	1.5	1.5	0.2-1.5 MG/LT	1.4								
CALCIO	230	204	228	180	230	226	202	216	200	195	228	200	238	220	180	266	200	195	120	134	192	206		204.1							
MAGNESIO	120	148	170	190	98	120	112	118	155	155	138	164	108	120	154	128	160	165	230	216	148	144		148.2							
SDT	701	669	646	649	646	642	636	615	644	634	644	636	618	645	625	770	595	590	603	611	599	636	1000 MG/LT	638.8							

OFR. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
ENCARGADA DE LABORATORIO.

BIOLOGO QUÍMICO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA