

RELACION DE CARACTERIZACIONES PTAR 2 MARZO 2015

INFORME DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

Desarrollo Ecológico Industrial, S.A. de C.V. DEISA

Asunto: Se emite reporte de análisis de laboratorio

14 de Abril del 2015, 03:26 p.m. horas.

Número de reporte : AR 795 PD/01

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

A continuación se presenta el reporte de los resultados de las determinaciones analíticas realizadas por este laboratorio en los muestreos entre los días 22 y 23 de marzo del 2015.

Datos Generales:

Permiso de descarga	06TAM100226/24HAOC08
Anexo	4.2
Nombre del punto de descarga	DREN SANTA ANITA
Cuerpo Receptor	
Norma o parámetros muestreados	NOM-001-SEMARNAT-1996
Ubicación geográfica del punto de descarga	Ubicación: RIO PANUCO Ext. SN SN Int. SN Colonia Longoria, Reynosa C.P. 88660, Reynosa Tamaulipas. Latitud: 26° 1' 47.2999" Longitud: -98° 19' 41.5999"
Ubicación geográfica donde se realiza el muestreo	Ubicación: RIO PANUCO SN SN SN Longoria Reynosa C.P. 88660 Reynosa Tamaulipas Latitud: 26° 1' 47.2999" Longitud: -98° 19' 41.5999"
Horas del proceso de descarga	24

Resumen de Informe muestra simple:

Número de muestra	1	Fecha(s) de la(s) muestra(s)	22/03/2015	Hora(s) de la(s) muestra(s)	09:20hrs
Descripción de la muestra	MUESTRA SIMPLE N° 1 PTAR N° 2				
Identificación de la muestra	1141-7	Caudal	2.561000		
Observaciones muestra	NINGUNA				
Muestreador	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO				
Laboratorio	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA				

Parámetro	Resultado	Unidad	LC / MC	Laboratorio	Método Aplicado	Muestreador
pH	7.910000	UpH	0.010000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-008-SCFI-2011	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Coliformes Fecales	11.000000	NMP/100 mL	3.000000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-042-1987	Juan Manuel Delgadillo Santoyo

INFORME DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

Temperatura (°C)	19.900000	°C	0.100000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-007-SCFI-2013	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Grasas y Aceites	6.800000	mg/l	6.800000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-005-SCFI-2013	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Materia Flotante	AUSENTE	Pres/Aus	0.000000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-006-SCFI-2010	Juan Manuel Delgadillo Santoyo

Número de muestra 2 Fecha(s) de la(s) muestra(s) 22/03/2015 Hora(s) de la(s) muestra(s) 13:20hrs

Descripción de la muestra MUESTRA SIMPLE N° 2 PTAR N° 2

Identificación de la muestra 1141-8 Caudal 3.170000

Observaciones muestra NINGUNA

Muestreador JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO

Laboratorio DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA

Parámetro	Resultado	Unidad	LC / MC	Laboratorio	Método Aplicado	Muestreador
pH	7.860000	UpH	0.010000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-008-SCFI-2011	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Coliformes Fecales	11.000000	NMP/100 mL	3.000000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-042-1987	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Temperatura (°C)	21.400000	°C	0.100000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-007-SCFI-2013	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Grasas y Aceites	6.800000	mg/l	6.800000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-005-SCFI-2013	Juan Manuel Delgadillo Santoyo
Materia Flotante	AUSENTE	Pres/Aus	0.000000	DESARROLLO ECOLÓGICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. DEISA	NMX-AA-006-SCFI-2010	Juan Manuel Delgadillo Santoyo

Número de muestra 3 Fecha(s) de la(s) muestra(s) 22/03/2015 Hora(s) de la(s) muestra(s) 17:20hrs

Descripción de la muestra MUESTRA SIMPLE N° 3 PTAR N° 2

Identificación de la muestra 1141-9 Caudal 1.996000

Observaciones muestra NINGUNA