

**PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA
ene-18**


RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N T U	10.5	10.2	10.1	10.4	8.4	9.1	9.0	8.5	9.8	11.5	10.3	10.3	11.6	11.9	10.0	9.8	11.8	10.2	10.8	10.7	11.3	13.4	5 NTU	10.4
P.H	7.7	7.6	7.8	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	6.5-8.5	7.8
ALCALINIDAD TOTAL	114	108	126	120	120	116	130	126	128	130	128	128	134	134	134	138	126	128	130	120	114	130		125.5
DUREZA TOTAL	234	242	252	260	260	270	290	270	264	270	260	260	290	298	290	296	280	284	274	280	284	280	500 MG/LT	271.3
CLORUROS	116	116	130	149	150	160	165	165	160	125	140	140	137	145	156	160	160	164	160	140	146	158	250 MG/LT	147.4
CALCIO	168	160	192	194	186	200	210	190	190	164	200	200	186	186	196	190	200	190	190	200	204	192		190.4
MAGNESIO	66	82	60	66	74	70	80	80	74	108	60	60	104	112	94	106	80	94	84	60	80	68		80.9
SDT	442	435	445	447	479	510	505	165	455	464	536	536	535	530	565	559	566	567	557	549	551	559	1000 MG/LT	497.6

Realizó


 Q.P. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
 JEFE DE LABORATORIO

Vp. Bo.


 BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO
 COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA


 08/II/2018

CONAGUA
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
RECIBIDO
 08 FEB 2018
 ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
 RESIDENCIA GENERAL
 PROGRAMA FRONTERA NORTE
 CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

RECIBI W6 FRANCISCO DOMAZ
 WERDEL
