

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA
feb-18


RESULTADOS EN MG/LT

FECHA*	1	2	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	16.0	16.8	14.6	14.2	14.6	14.5	15.7	14.0	14.7	12.9	13.4	8.2	11.5	6.8	5.6	10.9	7.9	10.2	11.7	5 NTU.	12.3
P.H.	7.6	7.76	7.8	7.7	7.56	7.71	7.87	7.38	7.83	7.8	8.02	7.66	7.99	7.86	8	7.86	7.71	7.9	7.9	6.5-8.5	46.2
ALCALINIDAD TOTAL	130	136	132	146	136	130	120	116	126	130	144	144	140	136	136	110	134	140	94		130.5
DUREZA TOTAL	292	290	258	300	310	300	244	260	280	290	280	256	260	272	280	286	272	270	268	500 MG/LT	277.3
CLORUROS	148	145	150	145	150	125	130	136	140	148	138	150	154	138	160	145	138	146	134	250 MG/LT	143.2
CALCIO	210	210	160	186	200	200	120	130	186	190	184	196	190	208	160	140	208	156	190		180.2
MAGNESIO	82	80	98	114	110	100	124	130	94	100	96	60	70	64	120	156	64	114	78		97.6
SDT	539	538	525	504	499	499	527	524	530	535	549	556	525	527	525	522	550	554	530	1000 MG/LT	529.4

Realizó

P.A.
QFB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
JEFE DE LABORATORIO

RECIBIDO
COORDINACION
NCL IV
REYNOSA
TAMAULIPAS
TIEMPO DE TENDIDO

Vo. Bo.

BIO. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA
3 MAR 2018
RECIBIDO
ORGANISMO DE GUERRA RIO BRAVO
RESIDENCIA GENERAL
PROGRAMA FRONTERA NORTE
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS