

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
ABRIL 2019

FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	22	23	24	25	26	29	30	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	4.8	4.9	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	5 NTU.	4.9
P.H.	7.4	7.6	7.3	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	6.5-8.5	7.4
ALCALINIDAD TOTAL	130	138	172	162	150	158	324	165	166	152	161	178	160	138	174	122	116	132	134	138		158.0
DUREZA TOTAL	388	404	366	350	320	340	324	334	272	310	286	310	280	272	330	280	274	280	292	298	500 MG/LT	315.5
CLORUROS	150	142	160	160	138	114	118	135	122	138	134	135	132	182	230	176	182	198	105	220	250 MG/LT	153.6
CLORO RESIDUAL	1.2	1.5	1.3	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5		1.4
DUREZA DE CALCIO	240	252	230	220	204	216	200	212	218	202	196	210	184	166	180	146	132	198	188	178		198.6
D. DE MAGNESIO	148	152	136	130	116	124	124	122	54	108	90	100	96	106	150	134	142	82	104	120		116.9
SDT	768	1062	932	1033	932	988	924	979	949	656	605	588	557	805	542	475	461	463	473	620	1000 MG/LT	740.6

AUTORIZO:

Miriam Cava
DQB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

[Signature]
VOTBO.
BIOLOGO QUÍMICO NAVALUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA



Río Pánuco S/N, gsc. José de Escandón
Cd. Longoria
Gg. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUIMICOS
AGUA POTABLE
ABRIL 2019

FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	22	23	24	25	26	29	30	NOM- 127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	4.8	4.9	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	4.7	4.5	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	5.0	5 NTU.	4.9
P.H.	7.4	7.6	7.3	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	6.5-9.5	7.4
ALCALINIDAD TOTAL	130	138	172	162	150	158	324	165	156	152	161	178	160	138	174	122	116	132	134	138		158.0
DUREZA TOTAL	388	404	366	350	320	340	324	334	272	310	286	310	280	272	330	280	274	280	292	298	500 MG/LT	315.5
CLORUROS	150	142	160	160	138	114	118	135	122	138	134	135	132	182	230	176	182	198	105	220	250 MG/LT	153.6
CLORO RESIDUAL	1.2	1.5	1.3	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5		1.4
DUREZA DE CALCIO	240	252	230	220	204	216	200	212	218	202	196	210	184	166	180	146	132	198	188	178		198.6
D. DE MAGNESIO	148	152	136	130	116	124	124	122	54	108	90	100	96	106	150	134	142	82	104	120		116.9
SDT	768	1062	932	1033	932	988	924	979	949	656	605	588	557	805	542	475	461	463	473	620	1000 MG/LT	740.6

AUTORIZO:

Miriam Cavaizos Garcia
QEB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vc.B.

[Signature]
BIÓLOGO GUILLERMO NAVAJA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

CONAGUA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

Registro
7 MAY 2019

ORGANISMO DE CIENCIA RIO BRAVO
RESIDENCIA GENERAL
PROGRAMA PONENTERA NORTE
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS