AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

COMAPA REYNOSA

TAM TAMAULIPAS

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
AGOSTO 2019

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	5.0	4.9	4.8	5.0	4.9	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5 NTU.	4.9
P.H.	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	6,5-8,5	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	165	156	158	154	150	120	114	80	84	80	86	90	84	80	76	64	58	46	62	62	64	58		95.0
DUREZA TOTAL	300	280	296	270	286	260	276	268	210	280	288	306	274	292	354	360	340	346	318	298	312	298	500 MG	296.0
CLORUROS	210	190	180	172	165	150	220	195	260	250	260	240	240	270	231	250	230	269	290	249	240	213	250 MG	226.1
CLORO RESIDUAL	1.3	1.50	1.40	1.50	1.45	1.50	1.5	1.5	1.2	1.1	1.2	1.1	1.5	1.5	1.0	1.2	1.4	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5		1.35
DUREZA DE CALCIO	190	178	180	190	178	150	178	150	160	200	170	202	200	220	182	200	184	176	178	172	180	202		182.7
D. DE MAGNESIO	110	102	116	80	108	110	98	118	50	80	118	104	74	72	172	160	156	170	140	126	132	96		113.3
SDT	695	683	663	655	589	583	791	725	734	705	655	660	658	748	799	795	783	742	785	775	694	906	1000 MG	719.2

AUTORIZÓ:

Q.F.B. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo. Bo.

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
6 SEP 2019
RECIBIDO
ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO
RESIDENCIA GENERAL
PROGRAMA FRONTERA NORTE
REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARÍA DE SALUD
RECIBIDO
COORDINACIÓN NO. IV REYNOSA
TAM TIEMPO DE TODOS
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón
Col. Longoria
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx