

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUIMICOS
AGUA CRUDA
AGOSTO 2019

RESULTADOS EN MGLT		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	NOM-127/94	PROMEDIO							
FECHA:																																								
TURBIEDAD N.T.U.	16.9	13.5	17.4	17.1	17.8	17.6	15.5	13.5	25.3	16.9	19.7	22.3	17.50	23.0	14.3	17.3	15.2	12.2	14.2	14.0	13.2	12.1	5 NTU.	16.7																
P.H.	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	6.5-8.5	7.7																
ALCALINIDAD TOTAL	144	144	150	148	154	140	120	86	80	72	82	86	76	72	70	70	60	50	54	52	62	50	91.9																	
DUREZA TOTAL	240	220	230	210	214	240	230	200	200	200	212	240	236	214	260	268	272	248	212	198	226	214	226.5																	
CLORUROS	173	152	152	160	155	160	172	150	240	198	200	210	200	150	146	132	150	150	165	128	135	141	169.9																	
DUREZA DE CALCIO	140	142	140	150	134	140	148	130	150	146	132	150	150	162	150	162	170	154	152	114	134	144	145.2																	
D. DE MAGNESIO	100	78	90	60	80	100	82	70	50	54	80	90	86	52	110	106	102	94	60	84	92	70	81.4																	
SDT	485	463	481	462	403	399	550	518	538	485	458	453	449	519	548	544	528	489	538	522	474	618	496.5																	

AUTORIZÓ:
[Signature]
G.F.B. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

[Signature]
Vo. 136
BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

CONAGUA
COMISION NACIONAL DEL AGUA
RECIBIDO
6 SEP 2019
ORGANISMO DE CHERCA RIO BRAVO
RESERVA GENERAL
PROGRAMA FRONTERA NORTE
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

RECIBIDO
COORDINACION
NO. IV
REYNOSA
COMISION ESTATAL
PARA LA PROTECCION CONTRA
RIESGOS SANITARIOS
TIEMPO DE TODOS