

INFORME DE RESULTADOS AGUA POTABLE

EMPRESA:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.		
ATENCION A:	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA, COORDINADOR DE CALIDAD DE AGUA.		
DIRECCION:	CALLE GRANJENOS S/N, LOMA LINDA C.P. 88630		
MUNICIPIO:	REYNOSA, TAMAULIPAS.		
TIPO DE MUESTRA:	AGUA POTABLE		
LUGAR DE MUESTREO:	PLANTA PASTOR LOZANO		
MUESTRA:	SIMPLE	FECHA DE MUESTREO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
CODIGO DE MUESTRA:	AGU19-1416	FECHA DE RECEPCION:	14 DE NOVIEMBRE DE 2019
PLAN DE MUESTREO:	121119	FECHA DE ANALISIS:	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
MUESTREADO POR:	ING. CANDIDO ROJAS RAMON	REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06(2)

PARAMETRO	UNIDAD	METODO DE ANALISIS	LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES	RESULTADOS
TRIHALOMETANOS TOTALES	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	0,0188
BROMODICLOROMETANO	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001
BROMOFORMO	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001
CLOROFORMO (TRICLOROMETANO)	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	<0,001
DIBROMOCLOROMETANO	mg /L	EPA 8260 C-2006	0,20	0,0158

NOTAS:
 * PARA REFERENCIA DEL CLIENTE DE ACUERDO A LA MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994. SALUD AMBIENTAL. *AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.
 *INTERPRETAR LA COMA (,) COMO SIGNO DECIMAL. DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002.
 (2) LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR LA ema, a.c. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09, VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/15
 (4) PARAMETROS CONTRATADOS EN LABORATORIO ACREDITADO CON NUMERO DE ACREDITACION AG-033-016/09.
 EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS QUE EL CLIENTE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.




LIC. ETSUKO OKADA
REPRESENTANTE LEGAL

cc. exp

FECHA DE EMISIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2019

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO. ESTE INFORME DE RESULTADOS ES UNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE MILAI, S. C.

Pág. 1/3

