

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
ENERO 2020



RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	2.6	4.7	3.3	2.7	5.0	4.2	3.6	3.6	5.0	3.7	4.1	3.6	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	4.5	5.0	3.1	5.0	4.8	5 NTU.	4.2
P.H.	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	6,5-8,5	7.0
ALCALINIDAD TOTAL	120	118	118	122	126	140	124	120	150	128	120	140	136	130	136	120	138	134	142	138	124	120		129.3
DUREZA TOTAL	352	340	324	410	300	280	296	312	314	324	272	302	310	316	316	312	380	309	290	298	330	310	500 MG/LT	318.0
DUREZA DE CALCIO	210	220	264	244	130	150	172	206	220	224	190	172	182	216	218	208	210	183	180	170	204	214		199.4
D. DE MAGNESIO	142	120	60	166	170	130	124	106	94	100	82	130	128	100	98	104	170	126	110	128	126	96		118.6
CLORUROS	213	210	210	222	220	215	220	223	203	210	215	220	210	208	208	212	210	218	212	210	190	190	250 MG/LT	211.3
COLOR RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.3	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5		1.4
SDT	631	655	694	681	653	625	613	691	707	703	708.5	717	724	731	592	594	593	578.5	896	719	708	667	1000 MG/LT	676.4

AUTORIZÓ:

QFB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo
BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA