

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS

AGUA POTABLE

JULIO 2020

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	NOM- 127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	36.9	46.8	23.1	5 NTU.	9.0
P.H.	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.0	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.0	6.5-8.5	7.3
ALCALINIDAD	120	134	120	92	106	102	102	110	92	92	82	96	90	92	88	88	96	100	90	82	78	90	92		97.1
DUREZA TOTAL	318	340	282	330	380	406	360	322	394	338	346	360	334	340	328	300	302	340	294	272	260	202	194	500 MG/LT	319.2
DUREZA DE CALCIO	200	190	198	260	234	250	224	202	198	208	224	216	204	178	196	192	210	210	156	200	180	122	140		199.7
D. DE MAGNESIO	118	150	134	70	146	156	136	120	196	130	122	144	130	162	132	108	92	130	138	72	80	80	54		121.7
CLORUROS	194	210	210	224	245	250	233	217	191	194	201	193	190	209	212	201	177	203	160	163	110	100	72	250 MG/LT	189.5
CLORO DE RESIDUAL	1.4	1.5	1.3	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.0	1.0	1.1	1.3	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.5	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5		1.2
SDT	656	661	692	700	739	735	704	651	807	770	748	766	709	756	912	823	829	844	722	646	256	225	189	1000 MG/LT	675.5
TEMPERATURA °C	28.4	29.4	28.9	28.0	29.5	29.5	29.1	28.7	28.1	29.3	29.6	29.5	29.1	29.2	28.3	29.1	29.3	28.8	27.9	27.3	26.0	26.6	27.7		28.6

AUTORIZO:


QFB MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO


BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

OBSERVACION: A CONSECUENCIA DEL FENOMENO METEOROLOGICO HANNA, SE PRESENTARON SITUACIONES FUERA DE NUESTRO ALCANCE POR LO QUE SE ENCUENTRAN

PARAMETROS DE TURBIEDAD FUERA DE CONTROL, YA QUE NUESTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO FUE AFECTADA POR LAS LLUVIAS.