



SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

Informe de Resultados

6 DE OCTUBRE DEL 2020

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SALINAS DE GORTARI S/N, VOLUNTAD Y PROGRESO
REYNOSA, TAMAULIPAS 88630
At'n: BIÓL. JUAN GUILLERMO NAVA

No. de Informe: 1112620

Identificación de la Muestra: PLANTA BENITO JUÁREZ

Fecha y Hora de Muestreo: 14/09/2020 16:00 h
Fecha y Hora de Recepción: 18/09/2020 12:05 h
Muestreado por: MILAI, S.C.
Matriz de la muestra: AGUA POTABLE

No. de Orden: 5034
No. DE LAB: 11126-3/20

Muestreador: CLIENTE

Parámetro	Unidades	Resultado	Incertidumbre %	LPC	Método Analítico	Analizado	AA
BROMODICLOROMETANO	mg/L	0,0347	11,350	0,001	EPA 8260C-2006	23/09/2020	1,2
BROMOFORMO	mg/L	0,0407	14,930	0,001	EPA 8260C-2006	23/09/2020	1,2
CLOROFORMO (TRICLOROMETANO)	mg/L	< 0,001	12,920	0,001	EPA 8260C-2006	23/09/2020	1,2
DIBROMOCLOROMETANO	mg/L	0,0775	15,540	0,001	EPA 8260C-2006	23/09/2020	1,2

Oficinas Administrativas:
Tel. (222) 2.30.29.99/2.31.05.95
email: general@sia-sa-com.mx

Laboratorio:
Privada 25 "A" Sur No. 1121 Col. La Paz C.P. 72160
Tel. (222) 2.30.12.87
ventas@sia-sa-com.mx



SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

6 DE OCTUBRE DEL 2020

No. de Informe: 1112620

Identificación de la Muestra: PLANTA BENITO JUÁREZ

Fecha y Hora de Muestreo: 14/09/2020 16:00 h

Fecha y Hora de Recepción: 18/09/2020 12:05 h

Muestreado por: MILAI, S.C.

Matriz de la muestra: AGUA POTABLE

No. de Orden: 5034

No. DE LAB: 11126-3/20

Muestreador: CLIENTE

Abreviaturas	
<LCM	Menor al límite de cuantificación del método
<CMC	Menor a la cantidad mínima cuantificable
LPC	Límite Práctico Cuantificable
ND	No Detectable
*	Valor Estimado
NSD	No se determinó
NA	No Aplica
.NULL	Dato no proporcionado

Acreditaciones, Aprobaciones y/o Autorizaciones	
AA	Dependencia / Institución
1	Entidad mexicana de acreditación (ema) Vigencia a partir de: AG-033-016/09 julio de 2020
2	Comisión Nacional del Agua Vigencia a partir de: CNA-GCA-2159 agosto de 2020

Referencias de Muestreo y Análisis	
Periodo de análisis:	18-09-20 AL 05-10-20
Plan de muestreo:	NA
Norma de muestreo:	NA
Análisis de acuerdo a la:	NA

Notas:

Los datos expresados avalan únicamente los resultados de la muestra probada.

Este reporte no debe ser alterado en ninguna de sus partes, ni reproducirse sin la aprobación del laboratorio emisor.

Interpretar la coma (,) como signo decimal, de acuerdo a la NOM-008-SCFI-2002. (SI)

** Ninguna que rebase malla 3 mm de claro libre.

* El resultado estimado que tenga el signo (>), indica que es mayor o igual al reportado.

SIGNATARIO AUTORIZADO

I.A. ANA LINE CALVARIO CORTÉS
COORDINADOR DE LABORATORIO

REVISÓ

M.C.M. MARTHA REYES SALAS
DEPTO. DE SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO AG-033-016/09

Oficinas Administrativas:
Tel. (222) 2.30.29.99/2.31.05.95
email: general@sia-sa-com.mx

Laboratorio:
Privada 25 "A" Sur No. 1121 Col. La Paz C.P. 72160
Tel. (222) 2.30.12.87
ventas@sia-sa.com.mx