

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA RIO BRAVO
MARZO 2021

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	39	27	20	24	26	25	24	26	24	24	24	24	17	20	19	22	21	20	24	27	25	27	20	24
P.H.	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.1	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.0	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	120	126	120	122	124	123	119	120	126	132	130	128	120	118	128	124	120	116	114	119	121	116	110	122
DUREZA TOTAL	346	342	336	332	336	322	328	332	300	312	310	316	320	284	294	300	308	310	312	306	310	304	300	316
DUREZA DE CALCIO	194	230	200	202	204	198	197	204	180	184	180	178	210	184	174	178	180	185	188	186	188	184	182	191
D. DE MAGNESIO	152	112	136	130	132	124	131	128	120	128	130	138	110	100	120	122	128	125	124	120	122	120	118	125
CLORUROS	172	176	168	162	168	169	173	170	175	170	167	168	169	154	156	160	157	155	153	157	150	160	163	164
SDT	598	789	695	710	732	798	867	641	586	587	594	620	559	570	578	600	690	700	678	600	520	536	498	641
TEMPERATURA °C	22	18	19	18	20	18	20	20	21	23	22	24	23	21	20	22	22	23	23	21	22	20	23	21

AUTORIZÓ:

I.Q. BERENICE LOPEZ MELGAR
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo.

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA