



PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA RIO BRAVO
AGOSTO 2021

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	20.4	26.0	23.3	20.6	20.5	22.3	21.0	25.9	22.9	17.3	22.0	18.0	23.5	26.2	17.4	25.3	17.2	27.0	35.8	18.5	22.7	23.2	23
P.H.	7.4	7.3	7.3	7.4	7.8	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	148	140	138	142	140	145	130	130	134	138	126	120	120	126	120	126	116	114	114	136	114	120	129
DUREZA TOTAL	404	410	400	406	410	420	425	418	366	342	342	344	340	348	344	332	330	336	332	326	334	328	365
DUREZA DE CALCIO	260	280	265	210	220	224	220	224	160	190	216	170	180	194	172	196	158	194	210	178	180	190	204
D. DE MAGNESIO	144	130	135	196	190	196	205	194	206	152	126	174	160	154	172	136	172	142	122	148	154	138	161
CLORUROS	322	375	370	375	350	360	380	320	268	223	220	216	224	215	193	170	172	179	180	178	196	198	258
SDT	1097	1058	998	992	998	970	915	900	880	712	711	628	639	813	704	552	521	648	640	634	595	574	772
TEMPERATURA oC	29.7	30.2	29.7	30.0	29.9	29.7	29.6	29.1	29.4	29.4	29.4	30.2	29.9	29.5	29.8	29.7	29.4	29.6	29.4	29.0	29.3	29.5	30

AUTORIZO:

I.Q. BERENICE LOPEZ MELGAR
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo.

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA