

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA CANAL RODHE
AGOSTO 2021

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	31.6	33.9	30.2	25.6	30.7	32.9	24.5	29.4	28.5	21.1	28.4	29.6	29.3	24.3	31.2	19.0	24.4	28.3	26.4	26.7	26.9	21.9	27
P.H.	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7	7.2	7.8	7.1	7.2	7.3	7.1	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.0	7.4	7.1	7.3	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	114	114	110	118	112	120	104	118	120	108	112	104	114	110	98	104	102	98	108	108	122	100	110
DUREZA TOTAL	376	380	380	358	354	370	374	366	350	380	366	374	378	372	366	366	360	328	354	342	320	332	362
DUREZA DE CALCIO	188	185	220	202	204	198	208	204	216	178	240	190	188	190	180	204	206	162	208	184	160	186	196
D. DE MAGNESIO	188	195	160	156	150	172	166	162	134	202	146	184	190	182	186	162	154	166	146	158	160	146	167
CLORUROS	230	235	230	233	220	230	232	229	223	236	215	224	227	225	232	209	195	197	197	188	192	198	218
SDT	716	704	650	616	740	626	775	584	757	717	685	659	651	646	779	644	583	693	665	645	618	594	670
TEMPERATURA °C	29.8	30.5	29.5	29.9	30.2	29.6	29.4	29.2	29.5	29.3	29.4	29.8	30.0	29.1	29.4	30.2	29.7	29.6	29.7	29.4	29.3	29.4	30

AUTORIZÓ:

I.Q. BERENICE LOPEZ MELGAR
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo.

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA