

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
SEPTIEMBRE 2021

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	4.7	4.2	4.3	4.7	4.6	4.3	4.8	4.4	4.4	4.7	4.6	4.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.0	4.9	4.1	4.8	4.5	5 NTU	4.6
P.H.	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.3	7.2	7.0	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.4	7.3	7.1	7.0	6,5-8,5	7.1
ALCALINIDAD TOTAL	100	110	112	104	108	108	110	102	104	100	104	106	104	100	102	106	120	122	114	115	112		108
DUREZA TOTAL	346	344	334	322	310	320	324	310	302	304	300	308	300	318	336	348	336	316	310	314	308	500 MG/LT	320
DUREZA DE CALCIO	198	194	180	197	182	190	194	180	170	168	166	160	166	178	190	198	196	208	202	204	197		187
D. DE MAGNESIO	148	150	154	125	128	130	130	130	132	136	134	148	134	140	146	150	140	108	108	110	111		133
CLORUROS	190	182	187	192	195	190	196	188	183	185	180	184	180	180	190	196	198	195	185	183	178	250 MG/LT	187
CLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5
SDT	595	559	570	596	590	598	596	592	527	514	526	542	521	520	597	555	585	595	599	590	588	1000 MG/LT	569
TEMPERATURA °C	30.5	30.5	30.5	29.9	30.4	29.7	30.0	30.0	28.8	29.0	30.0	30.1	30.4	30.1	28.4	27.8	27.1	28.5	29.0	29.4	29.7		30

AUTORIZÓ:

I.Q. BERENICE LOPEZ MELGAR
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo
BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA