

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA CANAL RODHE
SEPTIEMBRE 2021

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	29.7	31.7	32.8	27.5	32.5	31.1	24.1	24.1	30.7	28.8	22.4	24.2	28.3	26.8	22.6	26.6	20.2	38.4	29.3	30.0	33.3	28
P.H.	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2
ALCALINIDAD TOTAL	101	108	100	110	106	102	104	104	102	116	117	119	120	117	100	101	110	122	124	128	126	111
DUREZA TOTAL	340	348	332	334	340	334	354	352	354	350	348	350	345	334	332	368	360	328	346	330	324	343
DUREZA DE CALCIO	202	214	200	204	208	210	216	210	220	222	214	208	207	204	200	218	206	214	220	202	200	209
D. DE MAGNESIO	138	134	132	130	132	124	138	142	134	128	134	142	138	130	132	150	154	114	126	128	124	134
CLORUROS	208	203	204	205	202	200	207	204	202	201	204	205	200	200	206	208	201	205	211	210	207	204
SDT	690	551	536	680	664	656	642	621	584	535	586	594	549	560	640	533	562	596	602	633	659	603
TEMPERATURA °C	29.8	29.2	29.8	29.5	29.8	28.6	29.0	28.9	26.4	27.8	29.4	29.9	29.7	28.8	27.5	26.2	25.5	27.7	28.0	29.0	28.8	29

AUTORIZÓ:

I.Q. BERENICE LOPEZ MELGAR
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo

BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA