

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUIMICOS
AGUA CRUDA RIO BRAVO
OCTUBRE 2021

RESULTADOS EN MG/L

FECHA:	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	PROMEDIO
TURBIDEAD	19.3	20.1	19.8	22.4	20.7	20.5	21.4	28.1	24.2	21.7	19.2	20.0	25.1	20.8	19.7	18.6	14.4	15.5	15.0	16.8	16.8	20
N.T.U.	7.5	7.1	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.4	7.1	7.6	7.4	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.6	7.3
P.H.	126	120	124	118	126	120	128	130	112	120	134	132	132	133	128	124	128	128	124	122	108	125
ALCALINIDAD TOTAL	320	310	312	300	292	296	299	300	276	332	368	300	312	316	308	308	296	282	294	312	290	308
DUREZA TOTAL	186	178	170	166	180	188	175	178	166	204	216	176	178	186	178	162	184	170	174	152	174	178
DUREZA DE CALCIO	134	134	142	134	112	110	124	122	110	128	152	124	134	130	128	146	114	112	120	160	116	128
D. DE MAGNESIO	168	168	165	163	154	160	198	180	187	185	191	184	180	178	173	160	177	174	170	170	161	174
COLORUROS	579	574	550	572	604	625	600	590	820	799	867	650	639	600	580	588	549	538	544	507	805	618
SOT	28.0	27.8	27.6	28.9	25.8	26.8	27.8	28.8	29.3	28.5	28.3	26.5	23.6	25.9	26.4	26.7	26.8	27.8	27.4	25.6	24.0	27
TEMPERATURA °C																						

AUTORIZO:

I.Q. T. BERNARDO LOPEZ MELGAR
ENCARGADO DE LABORATORIO

BIOL. JOSE GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA