

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA RIO BRAVO
NOVIEMBRE 2021

RESULTADOS EN MG/L

FECHA:	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	PROMEDIO
TURBIDEZ N.T.U.	15.8	14.0	16.7	13.2	17.6	17.8	17.7	18.0	18.3	15.8	16.7	18.6	16.2	15.8	17.6	16.6	17.6	18.0	15.0	14.7	15.3	14.3	16
P.H.	7.3	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
ALCALINIDAD TOTAL	122	116	118	104	106	116	116	112	118	104	108	110	116	118	120	146	146	142	140	136	132	136	122
DUREZA TOTAL	284	296	290	292	306	292	290	282	278	270	266	252	262	266	274	336	334	332	336	318	270	292	291
DUREZA DE CALCIO	182	186	180	178	184	178	180	166	164	156	146	160	160	163	170	194	190	210	208	200	168	180	178
D. DE MAGNESIO	102	110	100	114	112	114	110	116	114	112	110	104	102	103	104	142	144	122	128	118	102	112	113
CLORUROS	170	160	161	162	172	190	181	172	169	161	164	168	178	182	183	230	245	240	235	227	200	210	190
SDT	537	600	610	578	562	597	562	643	610	640	624	600	611	610	618	716	751	720	690	675	615	708	632
TEMPERATURA °C	23.6	24.3	24.2	23.3	21.2	22.1	22.5	23.5	23.4	24.0	23.8	23.2	23.4	23.3	21.0	23.9	20.9	21.8	22.8	19.3	18.9	18.7	22

AUTORIZO:

Edna Marissa Sotocano
I.O. EDNA MARISSA SOTOCANO
ENCARGADA DE LABORATORIO

Guillermo Nava Luano
BIOL. GUILLERMO NAVA LUANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA