

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA CANAL RODHE
DICIEMBRE 2021

RESULTADOS EN MG/L

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	PROMEDIO
TURBIDEZ N.T.U.	31.4	24.6	19.7	27.3	20.5	17.2	16.2	13.8	27.8	18.8	28.4	20.3	26.6	31.9	15.8	43.9	41.1	48.9	28.5	15.3	13.7	17.9	13.9	24
P.H.	7.5	7.3	7.4	7.8	7.7	7.4	7.4	7.2	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.1	8.0	7.8	7.6
ALCALINIDAD TOTAL	148	140	132	138	136	146	150	152	154	156	168	162	174	178	160	120	126	128	110	104	106	110	112	140
DUREZA TOTAL	334	342	316	340	380	370	346	380	382	390	398	378	404	390	374	378	382	374	374	354	370	360	364	387
DUREZA DE CALCIO	212	240	190	174	238	250	240	248	232	230	208	240	226	250	260	212	222	242	200	180	206	218	178	222
D. DE MAGNESIO	122	102	126	166	142	120	106	112	150	160	190	138	178	140	114	166	160	132	174	174	164	142	176	146
CLORUROS	230	228	224	242	255	242	241	260	267	273	286	275	286	270	245	219	228	224	220	223	225	220	216	243
SDT	765	751	744	778	773	780	787	795	838	827	841	843	847	792	730	661	655	737	738	743	751	745	745	788
TEMPERATURA °C	20.3	22.5	23.0	23.6	22.0	22.0	23.1	24.6	20.4	21.8	23.2	23.1	23.8	17.7	16.9	17.0	19.1	20.0	22.3	22.7	22.8	23.6	23.5	22

AUTORIZO:

[Firma]
I.Q. EDNA MARISSA SOTO LOZANO
ENCARGADA DE LABORATORIO

[Firma]
BIOLÓGICO PASTOR LOZANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA