

No. DE INFORME: **MIL-1957/21**

INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
 ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA
 DIRECCION: SALINAS DE GORTARI, S.N., COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, REYNOSA, TAMAULIPAS.
 TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE SIMPLIFICADA
 LUGAR DE MUESTREO: PLANTA BENITO JUAREZ
 MUESTRA: MUESTRA TRANSPARENTE, SIN OLOR.
 CODIGO DE MUESTRA: AGU21-1908
 MUESTREO POR: Arnulfo Luis Palacios Garcia
 REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06
 PERIODO DE ANALISIS: 16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
 PLAN DE MUESTREO: 151221
 FECHA DE MUESTREO: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
 FECHA DE RECEPCION: 16 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO
Bromodiclorometanos ^a	EPA 8260D-2018	mg/L	< 0.001
Bromoformos ^a	EPA 8260D-2018	mg/L	< 0.001
Cloroforno (Triclorometano) ^a	EPA 8260D-2018	mg/L	< 0.001
Dibromodiclorometanos ^a	EPA 8260D-2018	mg/L	< 0.001
Trihalometanos totales ^a	EPA 8260C-2006	mg/L	< 0.001

NOTAS:
^aPARAMETRO CONTRATADO
 -INTERPRETAR EL PUNTO (.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-096-SCFI-2002
 -EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISIÓN YA QUE NO SE HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISIÓN.
 -LABORATORIO DE ENSAYO-ACREDITADO POR EMA A.C. CON No. DE ACREDITACIÓN A-0127-006/09 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/15

101735
 LIC. ETSUKO OKADA
 REPRESENTANTE LEGAL Y AUTORIZADO ANTE LA EMA A.C.

LABORATORIOS
MILAI
 DR. EN C. CLAUDIO CHAVEZ JUSTO
 SIGNATARIO AUTORIZADO ANTE LA EMA A.C.



FECHA DE EMISION: 13 DE ENERO DE 2022

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-I	I

LABORATORIOS
 Úrsulo Galván #62 Col. Las Bajadas
 Veracruz, Ver. CP. 91698

CONTACTO
 Tel. 2299252423, 2299252104
 Correo: atencion@milaisc.com.mx