

No. DE INFORME: **MIL-153/22**

INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA:	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.			
ATENCION A:	COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO			
DIRECCION:	AV. FARAONES No. 499, MZ. 248 LT. 52, FRACC. LAS PIRÁMIDES, REYNOSA, TAMAULIPAS			
TIPO DE MUESTRA:	ESPECIALES (LODOS PARA NOM-004-SEMARNAT-2002)			
LUGAR DE MUESTREO:	LODOS (PTAR PIRAMIDES)			
MUESTRA:	MUESTRA SOLIDA			
CODIGO DE MUESTRA:	ESP22-0020	PLAN DE MUESTREO:	170122	
MUESTREADO POR:	Arnulfo Luis Palacios Garcia	FECHA DE MUESTREO:	17 DE ENERO DE 2022	
REFERENCIAS DE MUESTREO:	MU-PT-06	FECHA DE RECEPCION:	18 DE ENERO DE 2022	
PERIODO DE ANALISIS:	18 DE ENERO DE 2022 AL 21 DE ENERO DE 2022			

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO
Arsenico [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	3390.910
Cadmio [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 30.000
Cobre [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 200.000
Coliformes Fecales [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO III	NMP/g ST	240
Cromo [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 400.000
Huevos de Helminto [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO V	HH/2 g ST	0
Mercurio [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 0.500
Niquel [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 300.000
Plomo [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	< 250.000
Salmonella [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO IV	NMP/ g ST	23
Solidos Totales [Ⓜ]	SM-2540-G-1992	%	57.5000
Solidos Volátiles Totales [Ⓜ]	SM-2540-G-1992	%	11.8000
Zinc [Ⓜ]	NOM-004-SEMARNAT-2002 ANEXO VI	mg/kg	1577.182

NOTAS:
 -([Ⓜ])PARAMETRO CONTRATADO
 -INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002
 -EL LABORATORIO MILAI, S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISIÓN YA QUE NO SE HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISIÓN.
 (*)LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EMA A.C. CON No. DE ACREDITACION A-0127-008/09 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/12/15



岡田 悦子

LIC. ETSUKO OKADA
 REPRESENTANTE LEGAL Y AUTORIZADO ANTE LA-EMA A.C.

LABORATORIOS
MILAI
 未来

DR. EN C. CLAUDIO CHAVEZ JUSTO
 SIGNATARIO AUTORIZADO ANTE LA EMA A.C.

FECHA DE EMISION: 31 DE ENERO DE 2022

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN UNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	1