


PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO


ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA RIO BRAVO
JUNIO 2022

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	23.8	19.6	18.7	22.0	19.2	22.1	24.8	16.8	21.4	22.7	31.5	38.6	36.0	30.9	29.3	29.3	32.1	37.3	31.1	28.3	28.2	33.9	27
P.H.	7.2	7.3	7.3	7.0	7.9	7.5	7.4	7.7	7.1	7.7	7.7	7.9	7.3	7.8	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.45	7.5	7.4
ALCALINIDAD TOTAL	110	112	120	118	126	120	117	124	128	123	130	132	128	120	112	108	100	124	130	124	110	106	119
DUREZA TOTAL	350	384	352	326	300	296	287	281	262	259	288	274	280	290	292	296	274	270	266	260	266	270	289
DUREZA DE CALCIO	250	240	238	220	200	180	175	152	156	148	154	152	154	160	160	154	160	166	155	150	159	156	175
D. DE MAGNESIO	100	124	114	106	100	116	112	109	106	111	114	122	126	130	132	142	114	104	111	110	107	114	115
CLORUROS	226	270	273	235	240	241	253	264	202	217	210	196	175	166	134	148	142	148	136	134	132	146	194
SDT	702	780	770	790	765	742	708	721	702	697	693	670	600	655	767	756	623	680	711	720	689	701	710
TEMPERATURA °C	30.0	30.1	30.2	29.6	29.5	30.1	30.0	30.2	29.8	28.5	28.6	28.7	29.3	29.8	30.4	30.1	30.2	29.9	30.2	30.9	30.8	29.9	30

AUTORIZÓ:


I.Q. TERESITA BERENICE LOPEZ MELGAR
ENCARGADA DE LABORATORIO


Vo.Bo.
BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA