

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
ANALISIS FISICOQUIMICOS
AGUA POTABLE
sep-18

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	NOM- 127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	3.4	5.0	3.0	5.0	2.8	5.0	3.5	3.3	5.0	3.8	5.0	4.9	5.0	3.2	4.2	5.0	3.4	4.0	4.3	4.9	5 NTU.	4.2
P.H.	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	6.5-8.5	7.3
ALCALINIDAD TOTAL	88	92	84	96	98	78	90	98	96	102	92	70	88	84	102	74	94	88	90	108		90.6
DUREZA TOTAL	250	310	308	304	304	266	296	300	292	298	210	186	190	216	240	234	234	262	260	288	500 MG/LT	262.4
CLORUROS	198	205	216	210	221	197	202	231	224	250	121	122	152	161	180	205	202	170	180	217	250 MG/LT	193.2
COLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.2	1.1	1.5	1.4	1		1.4
CALCIO	148	160	162	188	192	166	160	192	178	194	102	118	134	146	158	140	158	170	180	176		161.1
MAGNESIO	102	150	146	116	112	100	132	108	114	104	108	68	56	70	82	94	76	112	80	112		102.1
SDT	638	655	660	643	686	670	543	637	649	705	404.8	386	390	461	505	589	583	561	595	607	1000 MG/LT	578.4

Realizó

OFB/ MIRIAM CAVAZOS GARCIA
JEFE DE LABORATORIO

No. 80.

DOMA E. SANCHEZ GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

COMAPA
03 OCT 2018
RECEPCION
GERENCIA OPERATIVA
HOT 05:24 PM - FIRMAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
CONAGUA
16 OCT 2018
RECEPCION
ORGANISMO DE DEFENSA RIO ERYAVO
RESIDENCIA GENERAL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PRE
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA
HOT 11:53 AM
21/10/18
11:53 am