


PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO  
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS  
**AGUA CRUDA**  
sep-18

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	12.1	12.5	15.1	15.8	16.4	13.4	12.5	23.9	20.5	16.3	20.4	20.0	15.3	14.3	13.0	10.1	14.6	13.6	15.0	14.8	5 NTU	15.5
P.H.	6.8	7.3	7.3	68.0	7.1	7.6	7.9	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.1	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.2	7.2	6.5-8.5	10.4
ALCALINIDAD TOTAL	100	104	86	102	100	80	102	94	76	106	84	80	84	100	88	86	108	90	92	120		94.1
DUREZA TOTAL	274	250	260	250	260	240	266	292	260	252	180	154	148	170	196	200	184	208	240	222	500 MG/LT	225.3
CLORUROS	145	179	180	173	187	170	188	223	214	190	105	89	108	113	140	140	156	135	125	182	250 MG/LT	157.1
CALCIO	164	130	140	148	152	140	152	168	160	150	98	102	108	116	130	122	132	140	140	158		137.5
MAGNESIO	110	120	120	102	108	100	114	124	100	102	82	52	40	54	66	78	52	68	100	64		87.8
SDT	619	583	580	581	604	590	487	653	625	625	282.8	268	291	338	387	445	450	440	493	480	1000 MG/LT	491.1

Realizó  
  
GFR. MIRIAM CÁVAZOS GARCÍA  
JEFE DE LABORATORIO

Donna E. Duran  
COMISION NACIONAL DEL AGUA  
**CONAGUA**  
16 OCT 2018  
REGISTRO  
ORDENAMIENTO POTABILIZADORA PASTOR LOZANO  
PROCESAMIENTO FÍSICOQUÍMICO AGUA CRUDA  
COM. REYNOSA, TAM.

Vo.Bo.  
  
BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO

**COMAPA**  
03 OCT 2018  
RECIBIDO  
COORDINADORA  
REYNOSA  
4/16/18  
11:53am