

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS
 AGUA POTABLE
 SEPTIEMBRE 2022

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	4.2	4.7	4.2	3.4	3.9	4.4	4.7	5.0	4.6	4.9	4.5	5.0	4.9	4.5	4.2	4.7	4.9	5.0	4.5	4.7	5.0	4.6	5 NTU	4.6
P.H.	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	6.5-8.5	7.2
ALCALINIDAD TOTAL	104	112	118	111	109	114	112	110	112	109	110	100	102	100	110	114	118	114	101	104	102	100		108
DUREZA TOTAL	299	302	311	308	316	318	320	315	320	314	316	322	326	334	346	340	345	342	334	318	328	316	500 MG/LT	322
DUREZA DE CALCIO	155	160	158	160	165	170	174	180	182	179	182	182	180	190	208	206	210	200	198	188	194	190		182
DUREZA DE MAGNESIO	144	142	153	146	151	148	146	135	138	135	134	140	146	144	138	134	135	142	136	130	134	126		140
CLORUROS	220	200	230	220	226	220	230	206	202	204	208	200	192	186	196	180	186	182	177	190	200	184	250 MG/LT	202
CLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.2-1.5	1.5
SDT	640	680	696	635	689	692	600	643	680	696	687	686	702	710	663	648	633	641	589	560	580	584	1000 MG/LT	652
TEMPERATURA °C	23.5	23.3	24.4	21.5	24.1	23.7	24.9	24.4	23.0	24.0	24.7	25.4	25.5	25.0	25.1	25.2	24.4	23.8	25.9	24.8	25.2	24.2		24.4

AUTORIZO:

Vo.Bo.

IQ. TERESITA BERNICE LOPEZ MELGAR
 JEFA DE LABORATORIO

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón
 Col. Longoria
 Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
 www.comapareynosa.gob.mx

COMAPA REYNOSA
RECIBIDO
 30 SEP 2022
 COORD. DE CALIDAD DEL AGUA
 HORA: 1:30 PM FIRMA: