



**EMPRESA:**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
REYNOSA, TAMAULIPAS

**INSTALACIÓN:**

PLANTA PASTOR LOZANO

**ATENCIÓN:**

BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA

**LABORATORIO  
SUBCONTRATADO:**

SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL,  
S.A. DE C.V.

**NORMA DE  
REFERENCIA:**

TRIHALOMETANOS  
(EPA 8260C-2006)

**No. DE INFORME**

MIL-1016/22

**REFERENCIA:**

REQUISICIÓN No. 56457



No. DE INFORME: MIL-1016/22

## INFORME DE RESULTADOS

**EMPRESA:** COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.  
**ATENCION A:** BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA  
**DIRECCION:** CALLE GRANJENOS, S.N., COL. LOMA LINDA, REYNOSA, TAMAULIPAS.  
**TIPO DE MUESTRA:** AGUA POTABLE SIMPLIFICADA  
**LUGAR DE MUESTREO:** PLANTA PASTOR LOZANO  
**MUESTRA:** MUESTRA TRANSPARENTE

**CODIGO DE MUESTRA:** AGU22-0778  
**MUESTREADO POR:** Arnulfo Luis Palacios Garcia  
**REFERENCIAS DE MUESTREO:** MU-PT-06  
**PERIODO DE ANALISIS:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

**PLAN DE MUESTREO:** 140922  
**FECHA DE MUESTREO:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
**FECHA DE RECEPCION:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA
Bromodiclorometano <sup>¶</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.040	C
Bromoformo <sup>¶</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.028	C
Cloroformo (Triclorometano) <sup>¶</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.011	C
Dibromoclorometano <sup>¶</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.094	C
Trihalometanos totales <sup>¶</sup>	CÁLCULO	mg/L	0.1730	C

**NOTAS:**

-LAS DETERMINACIONES MARCADAS CON (¶) PARAMETRO CONTRATADO C) ESTAN CUBIERTAS CON LA ACREDITACIÓN No. AG-033-01609 DEL LABORATORIO CONTRATADO.  
-INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002  
-EL LABORATORIO MILAI, S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISIÓN YA QUE NO SE HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISIÓN.



**FECHA DE EMISION: 24 DE OCTUBRE DE 2022**

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO  
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO  
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	2