



<b>EMPRESA:</b>	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
<b>INSTALACIÓN:</b>	PLANTA RANCHO GRANDE
<b>ATENCIÓN:</b>	BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA
<b>LABORATORIO SUBCONTRATADO:</b>	SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
<b>NORMA DE REFERENCIA:</b>	TRIHALOMETANOS (EPA 8260C-2006)
<b>No. DE INFORME</b>	MIL-1015/22
<b>REFERENCIA:</b>	REQUISICIÓN No. 56457



No. DE INFORME: MIL-1015/22

### INFORME DE RESULTADOS

**EMPRESA:** COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.  
**ATENCION A:** BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA  
**DIRECCION:** RANCHO GRANDE, S.N., REYNOSA, TAMAULIPAS.  
**TIPO DE MUESTRA:** AGUA POTABLE SIMPLIFICADA  
**LUGAR DE MUESTREO:** PLANTA RANCHO GRANDE  
**MUESTRA:** MUESTRA TRANSPARENTE

**PLAN DE MUESTREO:** 140922  
**FECHA DE MUESTREO:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
**FECHA DE RECEPCION:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**CODIGO DE MUESTRA:** AGU22-0777  
**MUESTREADO POR:** Arnulfo Luis Palacios Garcia  
**REFERENCIAS DE MUESTREO:** MU-PT-06  
**PERIODO DE ANALISIS:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA
Bromodiclorometano <sup>#</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.039	C
Bromoforno <sup>#</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.018	C
Cloroformo (Triclorometano) <sup>#</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.011	C
Dibromoclorometano <sup>#</sup>	EPA 8260D-2018	mg/L	0.081	C
Trihalometanos totales <sup>#</sup>	CÁLCULO	mg/L	0.1482	C

**NOTAS:**  
 -LAS DETERMINACIONES MARCADAS CON (#) PARÁMETRO CONTRATADO (C) ESTÁN CUBIERTAS CON LA ACREDITACIÓN No. AG-033-016/09 DEL LABORATORIO CONTRATADO.  
 -INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002  
 -EL LABORATORIO MILAI, S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISIÓN YA QUE NO SE HACE DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISIÓN.



**FECHA DE EMISION: 24 DE OCTUBRE DE 2022**

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO  
 ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO  
 TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	2