



EMPRESA:

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS

INSTALACIÓN:

PLANTA BENITO JUÁREZ

ATENCIÓN:

BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA

**LABORATORIO
SUBCONTRATADO:**

SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL,
S.A. DE C.V.

**NORMA DE
REFERENCIA:**

TRIHALOMETANOS
(EPA 8260C-2006)

No. DE INFORME

MIL-1020/22

REFERENCIA:

REQUISICIÓN No. 56493



No. DE INFORME: MIL-1020/22

INFORME DE RESULTADOS

EMPRESA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
ATENCION A: BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA
DIRECCION: SALINAS DE GORTARI, S.N., COL. VOLUNTAD Y TRABAJO, REYNOSA, TAMAULIPAS.
TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE SIMPLIFICADA
LUGAR DE MUESTREO: PLANTA BENITO JUAREZ
MUESTRA: MUESTRA TRANSPARENTE

CODIGO DE MUESTRA: AGU22-0992
MUESTREADO POR: Arnulfo Luis Palacios Garcia
REFERENCIAS DE MUESTREO: MU-PT-06
PERIODO DE ANALISIS: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE MUESTREO: 301122
FECHA DE MUESTREO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE RECEPCION: 01 DE DICIEMBRE DE 2022

PARÁMETRO	MÉTODO DE ANÁLISIS	UNIDAD	RESULTADO	ANALISTA
Bromodiclorometano ^µ	EPA 8260D-2018	mg/L	0.045	C
Bromoformo ^µ	EPA 8260D-2018	mg/L	0.099	C
Cloroformo (Triclorometano) ^µ	EPA 8260D-2018	mg/L	0.008	C
Dibromodoclorometano ^µ	EPA 8260D-2018	mg/L	0.101	C
Trihalometanos totales ^µ	CÁLCULO	mg/L	0.2530	C

NOTAS:

- LAS DETERMINACIONES MARCADAS CON (µ) PARAMETRO CONTRATADO (C) ESTAN CUBIERTAS CON LA ACREDITACIÓN No. AG-033-016/08 DEL LABORATORIO CONTRATADO.
- INTERPRETAR EL PUNTO(.) COMO UN SIGNO DECIMAL DE ACUERDO A LA NOM-008-SCFI-2002
- EL LABORATORIO MILAI S.C. NO DETERMINA LA REGLA DE DECISION YA QUE NO SE HACE DECLARACION DE LA CONFORMIDAD A MENOS DE QUE EL CLIENTE LO SOLICITE O UNA AUTORIDAD O DEPENDENCIA PARA LO CUAL EL CLIENTE O LA AUTORIDAD PRESCRIBEN LA REGLA DE DECISION.



FECHA DE EMISION: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

LOS RESULTADOS DE ESTE REPORTE CORRESPONDEN ÚNICAMENTE AL PRODUCTO ANALIZADO
ESTE INFORME DE RESULTADOS ES ÚNICO Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO
TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DE MILAI, S.C.

Pág. 1/1

CODIGO	EDICION
GC-PA-04F-1	2