



**PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO**

ANALISIS FISICOQUIMICOS  
 AGUA POTABLE  
 MARZO 2023

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	NOM- 127/94	PROMEDIO		
TURBIEDAD N.T.U.	4.9	4.8	4.9	4.8	4.6	5.0	5.0	4.5	4.7	4.8	5.0	4.9	4.4	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9
P.H.	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.3	6.9	7.0	6.9	6.7	7.1	7.4	7.2	6.5-8.5	7.0		
ALCALINIDAD TOTAL	124	130	130	136	140	136	134	138	118	116	118	120	118	114	110	100	108	104	102	108	102	112	110		119		
DUREZA TOTAL	254	260	258	264	272	270	282	320	232	234	230	238	226	280	316	394	312	340	316	304	330	306	350	500 MG/LT	286		
DUREZA DE CALCIO	150	152	148	150	156	158	162	190	114	118	112	124	116	148	146	170	178	160	168	168	214	180	172		154		
DUREZA DE MAGNESIO	104	108	110	114	116	112	120	130	118	116	118	114	110	132	170	224	134	180	148	136	116	146	178		133		
CLORUROS	150	146	142	140	138	132	146	160	148	150	142	148	146	148	162	164	178	162	172	160	152	188	176	250 MG/LT	153		
COLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	0.2-1.5	1.5		
SDI	416	428	408	402	398	588	760	636	496	500	486	490	480	470	488	492	490	494	502	496	500	486	498	1000 MG/LT	496		
TEMPERATURA °C	23.9	22.8	21.4	23.3	25.5	21.2	23.6	24.0	24.1	23.3	22.1	22.6	21.4	17.6	18.4	21.8	23.2	23.1	25.3	23.9	21.1	21.2	23.3		22.5		

AUTORIZO:

Vo.Bo

IQ. TERESITA BERENICE OPEZ MELGAR  
 JEFA DE LABORATORIO

*[Signature]*  
 JEFA DE LABORATORIO

RODOLFO GUERRERO NAVA LUJANO  
 COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

*[Signature]*  
 COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

Rio Pánuco S/N, esq. José de Escandón  
 Col. Longoria  
 Cd. Reynosa, Tamaulipas, México  
 www.cimmapareynosa.gob.mx

10 ABR 2023

*[Handwritten notes]*

