



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 Enero del 2024

FOLIO: 280521423000101

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

C. [REDACTED] 1

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA de Reynosa, atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día **07 de Diciembre del 2023** que a la letra dice:

Le solicito atentamente a este Organismo Operador de Agua, los porcentajes de Eficiencia Física de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

Agradezco de antemano la atención a esta solicitud de información.

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envió a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes a esta notificación, para conocer más visite:
http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada satisfaga los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.

ATENTAMENTE



Ing. Eduardo Uriza Alanis
Coordinador de la Unidad de Transparencia
COMAPA Reynosa, Tamaulipas

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200

 /comapa.reynosa

 @comapareynosa

 comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Reynosa, Tamaulipas, 17 enero 2024
Oficio núm. GTO/0120/2024
Gerencia Técnica Operativa COMAPA
Asunto: El que se indica.


ING. EDUARDO URIZA ALANÍS
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA COMAPA REYNOSA
PRESENTE.-

Por medio del presente y para dar respuesta al oficio **UT-157-2023** se adjunta la información solicitada, referente a los porcentajes de eficiencia de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, se solicita que para futuras solicitudes especificar la información requerida.

Sin otro en particular, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA
GERENTE TÉCNICO-OPERATIVO
COMAPA-REYNOSA



c.c.p.- Archivo
HFCH/jam



VOLAMOS
MÁS ALTO

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-1800

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Cd. Reynosa, Tam. A 16 de Enero del 2024
No. de oficio: CCA- 019/2024
Asunto: El que se indica.

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA.
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO
PRESENTE.-

Por este medio y en respuesta al oficio: **UT-157-2023** donde se solicita información sobre los porcentajes de eficiencia física del agua producida y enviada a la red general de distribución por parte de esta coordinación a mi cargo, le envié la información requerida.

AÑO	PORCENTAJE
2020	91%
2021	86%
2022	89%
2023	87%

Sin otro asunto en particular quedo a sus órdenes.



ATENTAMENTE.

BIOL. JUAN GUILLERMO NAVA LUJANO.
Coordinador de Calidad Del Agua.

C.C.P.- Archivo.
JGNL/mamr.



**VOLAMOS
MÁS ALTO**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano, Sierra Occidental No. 1401, Col. Loma Linda C.P. 88700, Cd. Reynosa, Tam. Tel. (899) 909-1800

/comapa.reynosa

@comapareynosa

comapa_reynosa

www.comapareynosa.gob.mx